



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.633.2022

Pleszew, 29.12.2022r.

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożyci.

Strefa zaopatrzenia: Wodociąg Orlina Mała

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz.195 ze zm.), art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przedstawia roczną ocenę jakości wody:

Wodociąg Orlina Mała	
Przedsiębiorca wodociągowy: Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizalki ul. Wrzesińska 17	
Rodzaj ujęcia: ujęcie podziemne	
Produkcja wody: 282,3 m³/d	
Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu: 1570 osób	
Zaopatrywane miejscowości: Orlina Mała, Orlina Duża, Dziewiń Duży, Białobłoty, Krzyżówka, Kolonia Ostrowska, Studzianki	
Łączna ilość wykonanych badań: 14 w tym:	
kontrola urzędowa:	kontrola wewnętrzna:
- monitoring gr. A - 4	- monitoring gr. A - 4
- monitoring gr. B - 1	- monitoring gr. B - 1
- badania nadzorowe- 0	- badania nadzorowe- 4
Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem:	
- mikrobiologicznym: 0	- fizykochemicznym: 5
Działania naprawcze: Uzupełnienie złożeń filtracyjnych w dwóch filtrach	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia.	

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl | hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie ocenia wodę dla strefy zaopatrzenia wodociągu **Orlina Mała** w skali roku **2022** jako:

Woda przydatna do spożycia, ponieważ spełnia (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028 ze zm.), wójt, burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny sp. z o.o. Gizalki ul. Wrzesińska 17
2. Wójt Gminy Gizalki