



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pleszewie

ON-HK.903.1.239.2023

Pleszew, dn. 21.04.2023r.

Zakład Komunalny Gizalki sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 17
63-308 Gizalki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przekazuje, że próbki wody pobrane do badań z wodociągu Gizalki w ramach kontroli urzędowej wykazały przekroczenia manganu:

- 18.04.2023r. - sieć- Gizalki, ul. Kaliska 56 - mangan- 90 μ /l
- 21.04.2023r. - sieć- Gizalki, ul. Kaliska 56 - mangan- 77 μ /l
- sieć- Ruda Wieczyńska 57a- mangan 109 μ /l
- suw Gizalki- woda uzdatniona mangan >300 μ /l przy normie manganu 50 μ /l

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) oraz wyników z badań wody z wodociągu Gizalki pobranych do badania w ramach kontroli urzędowej w dniu 18.04.2023r. i w dniu 21.04.2023r. stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) w zakresie parametru manganu.

W związku z powyższym poleca się prowadzenie działań naprawczych, pobranie i przesłanie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie przekroczonego parametru z punktów, w których stwierdzono przekroczenia oraz z dwóch dodatkowych punktów na sieci.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w załączeniu przekazuje komunikat o jakości wody, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie.

Załącznik:

1. Komunikat

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gizalki

mb

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie
ul. Poznańska 30 | 63-300 Pleszew
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 62 508 13 30
sekretariat.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
| hk.psse.pleszew@sanepid.gov.pl
NIP 617-10-16-181 | REGON 000310781
www.gov.pl/web/psse-pleszew
pssepleszew/SkrytkaESP